

RI.271.13.2020

Grodzisko Dolne 10.11.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego:

„Remont drogi gminnej Nr 104569R „Za Poczta” w km 0+070 – 0+570”

W celu wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W nawiązaniu do postanowień projektu umowy, nakazujących Wykonawcy wykonanie rozbiórki nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, podbudowy z kruszywa, ścieków z elementów betonowych oraz przepustów z rur betonowych, prosimy o informację do kogo należą materiały z rozbiórki ? Jeżeli materiały należy przekazać na plac składowy Zamawiającego prosimy o informację czy Zamawiający posiada zezwolenie na składowanie odpadów, wymagane w takiej sytuacji zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012r. Konieczność posiadania takiego zezwolenia przez Zamawiającego potwierdza interpretacja Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępna na stronie:
<https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/czy-podmiot-ktory-nie-prowadzi-profesjonalnej-dzialalnosci-zwiazanej-ze-zbieraniem-odpadow-tj-nie-przejmuje-odpowiedzialnosc-za-odpady-wytworzone-przez-innego-wytworce-lub-posiadacza-odpadow-a-jed/>
zgodnie z którą „ (...) jeżeli odpady z miejsca wytworzenia w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych, transportowane są w inne miejsce, w którym przewiduje się czasowe magazynowanie odpadów, (prowadzone przez ten sam podmiot, który wytworzył te odpady lub inny podmiot prowadzący tymczasowe magazynowanie odpadów), wówczas wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów, ponieważ zmianie ulega miejsce magazynowania odpadów”. Pragniemy podkreślić, że brak takiego zezwolenia uniemożliwia wykonawcy robót budowlanych jako wytwórcy odpadu zewidencjonowanie materiałów pochodzących z rozbiórki jako odpadów w rejestrze i bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach z przyczyn od niego niezależnych.

W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego zezwolenia na składowanie odpadów w postaci materiałów z rozbiórki, co w ocenie Wykonawcy prowadzi do naruszenia przepisów ustawy o odpadach w zakresie obowiązków związanych z gospodarką odpadami, w tym ich transportem, prosimy o przekazania materiałów z rozbiórki na własność wykonawcy.

W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego zezwolenia na składowanie odpadów w postaci materiałów z rozbiórki oraz pozostawienia postanowień Umowy bez zmian, prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w jego ocenie nie jest on zobowiązany do uzyskania zezwolenia na składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek z przedmiotowej inwestycji oraz że nie podlega on obowiązkowi wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Zgodnie bowiem z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska „(...) Jeżeli podmiot przejmujący przyjął odpady od podmiotu, który oświadczył, że nie podlega wpisowi do rejestru BDO (...), to odpowiedzialność prawna spoczywa na przekazującym odpad, a nie na przejmującym, który na podstawie tego oświadczenia dokonał ewidencji przyjętych odpadów.” <https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/jaka-jest-odpowiedzialnosc-prawna-i-kto-ja-ponosi-jesli-podmiot-przejmujacy-przyjmie-odpad-od-podmiotu-ktory-oswiadcza-ze-nie-musi-byc-wpisany-w-rejestrze-i-oswiadcza-nieprawde-w-konsekwencji-podmio/>.

AD.1 Materiały z rozbiórki nawierzchni mas min- bitumicznych, ścieków z elementów betonowych oraz przepustów z rur betonowych należą do wykonawcy, natomiast podbudowa z kruszywa kod odpadu 010408 „ odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 010407” zgodnie z poz. 2.7 przedmiaru robót przeznaczona jest do utwardzenia powierzchni będącej własnością Zamawiającego. W poz. tej wykonawca wycenia załadunek, transport oraz utwardzenie powierzchni wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiaru robót poprzez wykreślenie poz.2.5 a co za tym idzie zmianę dotychczasowej numeracji . Modyfikacji uległa pozycja nr 2.4;2.6 oraz 7.5 zmienionego przedmiaru robót.

2. Zgodnie z przekrojem poprzecznym, jako podbudowę pomocniczą gr. 15 cm (pozycja 4.2 przedmiaru robót) należy stosować kruszywo frakcji 0-63, natomiast STWIOR odnosi się do kruszywa frakcji 31,5 - 63. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa frakcji 0-63?

AD.2 TAK Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa frakcji 0-63

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania murku oporowy do przepustu ϕ 600 mm w formie ścianki prefabrykowanej?

AD.3 NIE – Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

4. Prosimy o zwiększenie ilości dla pozycji 7.5 przedmiaru robót – do łącznej ilości 3340 (skropienie pod warstwę wiążącą oraz pod warstwę ścierną łącznie ze zjazdami)

AD.4 Należy ująć jedynie skropienie pod warstwę ścierną nawierzchni w ilości $1560 \text{ m}^2 + 18 = 1668 \text{ m}^2$ – poz. 7.5 przedmiaru robót

5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt stałej organizacji ruchu.

AD.5 Projekt organizacji ruchu został załączony na stronie www.bipgrodziskodolne.pl


Z up. Wójta
mgr Marcin Jasiński
ZASTĘPCA WÓJTA