

Grodzisko Dolne 25.09.2025r.

RI.271.2.12.2025

Dot. Postępowania na: Zakup, dostawa i uruchomienie dwóch nowych agregatów prądotwórczych o mocy min. 15KW i 35KW wraz z przyczepkami z homologacją na potrzeby jednostek OSP.

1. Nawiązując do rozmowy telefonicznej, chciałbym poinformować o błędach w specyfikacji Agregat nr 1. Mogę zaproponować Państwu agregat, który zgadza się z większością specyfikacji, z wyjątkiem: Silnika (musi być 2 cylindrowy) oraz Pojemności zbiornika paliwa (35 l zamiast 60). Spełnienie wymagań technicznych podanych przez Państwa jest niestety niemożliwe. Proszę o potwierdzenie, że zgadzają się Państwo na przedstawione warunki.

Ad. 1

Zamawiający dla agregatu nr 1 dopuszcza zmianę parametrów dot.

Silnik	min. 2 cylindry, układ rzędowy, pojemność $\geq 1,5$ L, instalacja 12/24 V, obroty 1200–1700 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	min. 30 L

Uwaga: Zamawiający wydłuża termin na złożenie oferty do 01.10.2025r. Ofertę należy złożyć faksem nr 017 2436 038 lub pocztą elektroniczną pod adres: urząd@grodziskodolne.pl z dopiskiem „Agregaty prądotwórcze”.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura