

RI.271.2.12.2025

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający:

Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125A

1. Nazwa zadania:

Zakup, dostawa i uruchomienie dwóch nowych agregatów prądotwórczych o mocy min. 15KW i 35KW wraz z przyczepkami z homologacją na potrzeby jednostek OSP.

Agregaty muszą być fabrycznie nowe, spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne i być objęte gwarancją min. 36 miesięcy.

2. Wymagania techniczne:

Parametr	Agregat nr 1 (15 kW)	Agregat nr 2 (35 kW)
Moc maksymalna	min. 19 kVA / 15 kW	min. 44 kVA / 35 kW
Moc znamionowa	min. 15 kW	min. 35 kW
Napięcie znamionowe	400 V	400 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Silnik	min. 4 cylindry, układ rzędowy, pojemność $\geq$ 1,5 L, instalacja 12/24 V, obroty 1200–1700 obr/min	min. 4 cylindry, układ rzędowy, pojemność $\geq$ 2,0 L, instalacja 12/24 V, obroty 1200–1700 obr/min
Prądnica	min. IP23, moc znamionowa $\geq$ 15 kW	min. IP23, moc znamionowa $\geq$ 35 kW
Pojemność zbiornika paliwa	min. 60 L	min. 85 L
Rok produkcji	nie starszy niż 2024	nie starszy niż 2024
Wypożazenie dodatkowe	układ SZR	układ SZR
Gwarancja	min. 36 miesięcy	min. 36 miesięcy

3. Przyczepy transportowe:

- Przyczepy dostosowane do przewozu agregatów o powyższych parametrach
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy – dostosowana do masy agregatu z zapasem
- Konstrukcja umożliwiaiąca bezpieczne mocowanie i transport
- Wyposażone w oświetlenie, zaczep holowniczy, hamulce najazdowe, koło podporowe

4. Dodatkowe wymagania

- Dostawa do siedziby Zamawiającego zamontowane na przyczepkach
- Uruchomienie i przeszkolenie pracowników z obsługi agregatów i SZR
- Dokumentacja techniczna i instrukcje w języku polskim
- Wsparcie serwisowe w okresie gwarancji i pogwarancyjne

5. Termin realizacji:

do 26 grudnia 2025r.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto – 100%

7. Wymagania formalne:

- Agregaty muszą posiadać deklarację zgodności CE, spełniać normy emisji spalin i bezpieczeństwa.
- Do oferty należy dołączyć karty katalogowe / dane techniczne potwierdzające spełnienie wymagań.

8. Informacje:

- ofertę należy złożyć do dnia 29 września 2025 r.
faksem nr 017 2436 038 lub pocztą elektroniczną pod adres:
urząd@grodziskodolne.pl z dopiskiem „ Agregaty prądotwórcze ”

- szczegółowych informacji udziela Pan Mariusz Jasic, Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a, telefon 017 24 28 265 wew.251.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia całego postępowania bez podania przyczyny bądź w przypadku braku uzyskania dofinansowania.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- 1) Formularz ofertowy wykonawcy


WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura