

RI.271.2.16.2025

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający:

Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125A

1. Nazwa zadania:

Zakup, dostawa i uruchomienie trzech nowych agregatów prądotwórczych o mocy min. 15KW i 35KW na potrzeby jednostek OSP.

Agregaty muszą być fabrycznie nowe, spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne i być objęte gwarancją 60 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy agregatów zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Wymagania techniczne:

Parametr	Agregat nr 1 min. (15 kW)	Agregat nr 2 min. (15 kW)	Agregat nr 3 min. (35 kW)
Moc znamionowa	min. 15 kW	min. 15 kW	min. 35 kW
Napięcie znamionowe	400 V	400 V	400 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Silnik	min. 2 cylindry, układ rzędowy, pojemność $\geq 1,5$ L, obroty 1200–1700 obr/min	min. 2 cylindry, układ rzędowy, pojemność $\geq 1,5$ L, obroty 1200–1700 obr/min	min. 4 cylindry, układ rzędowy, pojemność $\geq 2,0$ L, obroty 1200–1700 obr/min
Zbiornik paliwa	min. 30l	min. 30l	min. 85l
Prądnica	min. IP23, stabilizacja napięcia $\pm 0,25 - 1,0\%$	min. IP23, stabilizacja napięcia $\pm 0,25 - 1,0\%$	min. IP23, stabilizacja napięcia $\pm 0,25 - 1,0\%$
Rok produkcji	nie starszy niż 2024	nie starszy niż 2024	nie starszy niż 2024
Gwarancja	60 miesięcy	60 miesięcy	60 miesięcy

4. Dodatkowe wymagania:

- Dostawa do siedziby Zamawiającego
- Uruchomienie i przeszkolenie pracowników z obsługi agregatów
- W agregatach zamontować kpl. Gniazd
- Dokumentacja techniczna i instrukcje w języku polskim
- Wsparcie serwisowe w okresie gwarancji i pogwarancyjne

5. Termin realizacji:

do 29 grudnia 2025r.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto – 100%

7. Wymagania formalne:

- Agregaty muszą posiadać deklarację zgodności CE, spełniać normy emisji spalin i bezpieczeństwa.
- Do oferty należy dołączyć karty katalogowe / dane techniczne potwierdzające spełnienie wymagań.

8. Informacje:

- ofertę należy złożyć do dnia **07.11.2025r.** do godziny 12.00 pocztą elektroniczną pod adres: urząd@grodziskodolne.pl z dopiskiem „ Agregaty prądotwórcze”
- szczegółowych informacji udziela Pan Mariusz Jasic, Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a, telefon 017 24 28 265 wew.251.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia całego postępowania bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- 1) Formularz ofertowy wykonawcy

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura