

RI.271.2.17.2025

## ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

### Zamawiający:

Gmina Grodzisko Dolne  
37-306 Grodzisko Dolne 125A

### 1. Nazwa zadania:

**Zakup, dostawa i uruchomienie trzech nowych agregatów prądotwórczych o mocy min. 15KW i 35KW na potrzeby jednostek OSP.**

Agregaty muszą być fabrycznie nowe, spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne i być objęte gwarancją 24 miesiące. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni jeden przegląd zaproponowanych agregatów zgodnie z zaleceniami producenta.

### 2. Wymagania techniczne:

| Parametr            | Agregat nr 1 min.<br>(15 kW)                                                                 | Agregat nr 2 min.<br>(15 kW)                                                                 | Agregat nr 3 min.<br>(35 kW)                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc znamionowa      | min. 15 kW                                                                                   | min. 15 kW                                                                                   | min. 35 kW                                                                                   |
| Napięcie znamionowe | 400 V                                                                                        | 400 V                                                                                        | 400 V                                                                                        |
| Częstotliwość       | 50 Hz                                                                                        | 50 Hz                                                                                        | 50 Hz                                                                                        |
| Silnik              | min. 2 cylindry,<br>układ rzędowy,<br>pojemność $\geq 1,5$ L,<br>obroty 1200–1700<br>obr/min | min. 2 cylindry,<br>układ rzędowy,<br>pojemność $\geq 1,5$ L,<br>obroty 1200–1700<br>obr/min | min. 4 cylindry,<br>układ rzędowy,<br>pojemność $\geq 2,0$ L,<br>obroty 1200–1700<br>obr/min |
| Zbiornik paliwa     | min. 30l                                                                                     | min. 30l                                                                                     | min. 85l                                                                                     |
| Prądnica            | min. IP23,<br>stabilizacja napięcia<br>+/-0,25 – 1,0%                                        | min. IP23,<br>stabilizacja napięcia<br>+/-0,25 – 1,0%                                        | min. IP23,<br>stabilizacja napięcia<br>+/- 0,25 – 1,0%                                       |
| Rok produkcji       | nie starszy niż 2024                                                                         | nie starszy niż 2024                                                                         | nie starszy niż 2024                                                                         |
| Gwarancja           | 24 miesiące                                                                                  | 24 miesiące                                                                                  | 24 miesiące                                                                                  |

### 4. Dodatkowe wymagania:

- Dostawa do siedziby Zamawiającego
- Uruchomienie i przeszkolenie pracowników z obsługi agregatów
- W agregatach zamontować kpl. Gniazd
- Dokumentacja techniczna i instrukcje w języku polskim
- Wsparcie serwisowe w okresie gwarancji i pogwarancyjne

**5. Termin realizacji:**

do 29 grudnia 2025r.

**6. Kryteria oceny ofert:**

Cena brutto – 100%

**7. Wymagania formalne:**


- Agregaty muszą posiadać deklarację zgodności CE, spełniać normy emisji spalin i bezpieczeństwa.
- Do oferty należy dołączyć karty katalogowe / dane techniczne potwierdzające spełnienie wymagań (możliwe uzupełnienie).

**8. Informacje:**

- ofertę należy złożyć do dnia **14.11.2025r.** do godziny 12.00 pocztą elektroniczną pod adres: [urząd@grodziskodolne.pl](mailto:urząd@grodziskodolne.pl) lub pocztą tradycyjną na adres: Gmina Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne z dopiskiem „Oferta Agregaty prądotwórcze”. Decyduje data i godzina wpływu do tut. Urzędu Gminy.
- szczegółowych informacji udziela Pan Mariusz Jasic, Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a, telefon 017 24 28 265 wew.251.

**UWAGA:** Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia całego postępowania bez podania przyczyny.

***Zamówienie realizowane przy dofinansowaniu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026***



**Zup. Wójta**  
**mgr Mariusz Jasic**  
**ZASTĘPCA WÓJTA**

**Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:**

- 1) Formularz ofertowy wykonawcy