

Grodzisko Dolne 29.09.2025r.

RI.271.2.12.2025


Dot. Postępowania na: Zakup, dostawa i uruchomienie dwóch nowych agregatów prądotwórczych o mocy min. 15KW i 35KW wraz z przyczepkami z homologacją na potrzeby jednostek OSP.

W związku z ogłoszonym postępowaniem dot. zadania pn. Zakup, dostawa i uruchomienie dwóch agregatów prądotwórczych o moc min. 15KW i 35KW wraz z przyczepkami z homologacją na potrzeby jednostek OSP proszę o informację:

- 1. Zamawiający dla agregatu prądotwórczego nr 2 podał taką samą wartość parametru dla mocy maksymalnej jak i znamionowej - 35 kW. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 44 kVA / 35 kW i mocy znamionowej 32 kW?**

Ad. 1

Nie. Moc znamionowa min. 35kW, moc maksymalna może być większa.


Z up. Wójta
mgr Mariusz Jasie
ZASTĘPCA WÓJTA